

## Stacja Uzdatniania Wody

---

MZWiK Sulejówek w chwili obecnej (stan na dzień 31.05.2014 r.) eksploatuje ujęcie wody, obejmujące trzy studnie głębinowe (nr 4A, 5, 6) o łącznej wydajności (wg Pozwolenia wodno-prawnego) 150m<sup>3</sup>/h. Ze studni woda podawana jest na Stację Uzdatniania i posiada jedną studnię rezerwową.

Stacja Uzdatniania Wody jest obiektem działającym automatycznie (poza układem zrzutu wód popłucznych). Stacja pracuje w oparciu o cztery filtry piaskowe. Zdolność produkcyjna Stacji wynosi 150m<sup>3</sup>/h. Jakość wody uzdatnionej odpowiada wymaganiom stawianym przez przepisy prawa. Stacja wyposażona jest w nowoczesny agregat prądotwórczy, który w przypadku zaniku prądu w sieci energetycznej uruchamia się automatycznie i miasto nie ma z tego powodu przerw w dostawie wody.

Stacja posiada dwa zbiorniki wody uzdatnionej (po 500 m<sup>3</sup>) co pozwala, przy dużych rozbiorach wody (np. w okresie upałów), na podanie wody do miasta zgodnie z zapotrzebowaniem.

---

### Zdjęcia:

P1110814.JPG

P1110820.JPG